

MINAMOTO Servo motor

AC. AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR

SM 500 SM 1000 SM 2000 SM 3000

Rev.02 481-1250010-D11

I. CATATAN KESELAMATAN

- 1. Jangan bekerja sendiri dalam situasi berbahaya.
- 2. Tegangan tinggi melalui bahan konduktif dapat menyebabkan luka bakar.
- 3. Periksa agar kabel listrik, fiting, dan soket berada dalam kondisi baik.
- 4. Bila grounding tak dapat diverifikasi, putuskan hubungan peralatan listrik dengan keluaran listrik AC sebelum memasang atau menghubungkannya dengan peralatan lain.
 - Hubungkan kembali dengan kabel listrik hanya jika seluruhnya selesai dihubungkan.
- 5. Gunakan pengaman MCCB dan kabel dengan ukuran yang sama.

I.I Kondisi Kerja Normal

A). Kondisi lingkungan

- a. Ketinggian tidak melebihi 1000mdpl. Saat ketinggian melebihi 1000mdpl, kapasitas unit akan berkurang.
- b. Suhu ruang peralatan beroperasi antara 0°C hingga 40°C. Saat suhu ruang melebihi batas yang telah ditentukan, kapasitas unit akan berkurang.
- c. Kelembaban udara terendah adalah 15%, dan tertinggi tidak melebihi 90% (20°C). Tingkat perubahan kelembaban relatif tidak lebih dari 5% setiap jam, dan tanpa ada tetesan embun apapun.
- d. Tempat unit harus bersih dan tanpa ada konduksi elektronik, tanpa korosi logam, dan tidak ada gangguan insulasi gas atau uap.

B). Kondisi daya masukan AC

- a. Kisaran tegangan input +20%, -10%, contoh; kisaran fasa-tunggal 160~250V, untuk tiga-fasa 277~433V
- b. Frekuensi tegangan input tidak melebihi ±2%.
- c. Ketidak-seimbangan tegangan tiga-fasa tidak melebihi 5%.
- d. Harmonik relatif tegangan AC tidak melebihi 10%.

C). Kondisi pemakaian tidak normal

- a. Kelembaban relatif dan suhu yang tinggi, berada di iklim tropis dan subtropis.
- b. Udara lingkungan sekitar terlalu kotor.
- c. Udara mengandung garam (dekat laut), kelembaban tinggi, tetesan air atau gas korosif.
- d. Uap dan berkabut.
- e. Serbuk eksplosif dan campuran gas.
- f. Paparan radikalisasi radioaktif.
- g. Tegangan mekanis tidak normal, contoh; benturan dan vibrasi.
- h. kondisi pemakaian tidak normal lainnya.



Jangan buang sisa kemasan produk ini sebagai limbah rumah tangga: Bawa ke tempat pengumpulan untuk didaur ulang. Untuk informasi tentang tempat daur ulang terdekat, hubungi petugas pembuangan limbah setempat.


Pembuangan produk

Stabilizer berisi bahan internal yang (dalam kasus pembuangan) dianggap LIMBAH BERACUN dan BERBAHAYA, seperti papan sirkuit elektronik. Perlakukan bahan-bahan ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan merujuk pada personel servis yang berkualifikasi. Pembuangan yang tepat berkontribusi untuk menghormati lingkungan dan kesehatan manusia.


II. PENDAHULUAN

MINAMOTO Servo Motor adalah unit Stabilizer yang menstabilkan tegangan output dalam waktu yang relatif singkat, stabilizer ini bekerja dengan sistem kontrol elektronik dan mekanik,Stabilizer ini juga diproduksi memakai bahan yang berkualitas.


Unit ini dilengkapi dengan beberapa proteksi diantaranya proteksi tegangan output tinggi yaitu jika terjadi kondisi dimana tegangan input jala-jala naik dengan cepat secara tiba-tiba yang bisa mengakibatkan output akan tinggi >275Vac maka dengan otomatis unit akan OFF dan proteksi beban lebih sehingga pemakaian untuk komputer, instrument terkomputerasi, mesin industri dan perangkat elektronik lainnya akan lebih aman dan bekerja dengan baik.



Skematik diagram:




Kurva kapasitas output:




III. SPESIFIKASI TEKNIK

Mari	TINI		SPESIFIKASI	TKASI		F-12-2
II EM		SM500	SM1000	SM2000	SM3000	NEI
Tegangan input	Vac		$140 \sim 250$. 250		
Proteksi input		3A	5A	10A	16A	Breaker
Tegangan output	Vac		110	110 / 220		∓3%
Fase			1 F	1 Fase		
Frekuensi	Hz		/ 09	99 / 09		
Waktu respon	sec		Deviasi tegangan 10	Deviasi tegangan 10% dalam 0.5 detik		
Efisiensi	%		*	06 <		
Faktor daya			0 <	> 0.95		Output
Temperatur kerja	O_0		$0 \sim 40$	40		
Sistem kontrol			DC Serv	DC Servo Motor		
Kapasitas	VA	200	1000	2000	3000	
Dimensi	mm	165 x 190 x 140	$200 \times 215 \times 157$	290 x 240 x 200	305 x 235 x 235	PxLxT
Dorot	. A	3,8	5,2	8,8	11,6	Netto
Delat	NS	4,0	5,5	9,5	12,8	Bruto

IV. GAMBARAN UNIT



TAMPAK BELAKANG



1. Meter tegangan output : Indikator besar tegangan output 2. Meter arus output : Indikator besar arus output

3. LED tegangan rendah
 4. LED normal
 5. LED tegangan tinggi
 i Indikator tegangan output normal
 i Indikator tegangan output tinggi

6. Saklar/ MCB : Saklar daya

7. Output 220V
 8. Output 110V
 9. Proteksi
 20V
 20 Dihubungkan ke beban 220V
 3. Dihubungkan ke beban 110V
 4. Pengaman beban lebih

10. Input : Dihubungkan ke tegangan jala-jala

11. Arde : Dihubungkan ke arde


V. PETUNJUK INSTALASI

1. Buka kemasan dan Pemeriksaan

- a. Buka kemasan dan periksa isi kemasan
 Isi dari kemasan; Stabilizer SM, buku petunjuk dan kartu garansi.
- b. Periksa penampilan Stabilizer untuk mengetahui apakah terdapat kerusakan akibat pengiriman. Jangan menghidupkan unit dan langsung beritahukan kepada agen jika ditemukan kerusakan ataupun kekurangan.

2. Instalasi Stabilizer

- a. Pemilihan lokasi:
 - Letakkan Stabilizer pada tempat yang terlindung.
 - Lubang ventilasi jangan tertutup dan beri jarak minimal 10cm dari dinding atau peralatan lainnya.
- b. Pemasangan kabel:
 - Kabel input harus sesuai dengan kapasitas unit, dan kawat output harus sesuai dengan kapasitas beban.
 - Hubungkan kabel antara Terminal Input dengan sumber daya listrik yang mempunyai pengaman (circuit breaker).
 - Hubungkan kabel antara Terminal Output dengan beban (tambahkan pengaman/ circuit breaker).
 - Hubungkan kabel grounding.



c. Catatan penggunaan

- a. Anda harus mengetahui persyaratan penggunaan sebelum mengoperasikan unit.
- b. Kurva beban jangan melampaui batas.
- c. Tegangan input dalam kisaran yang sesuai, jika tegangan output tidak stabil, sebaiknya segera diperiksa.

Tegangan input diluar batasan, perubahan tegangan output tanpa efek apapun bagi pengguna dan dapat terus menjalankan unit.

Jika tegangan input terlalu rendah dan membuat tegangan output dibawah 220V, anda harus menggunakan stabilizer menyesuaikan tegangan output atau mengurangi beberapa beban.

Jika tegangan input kembali normal, tegangan output bisa stabil secara otomatis pada 220V.

- d. Dalam situasai normal, stabilizer dapat beroperasi lama dalam batas beban yang sesuai.
- e. Untuk meningkatkan umur pemakaian unit stabilizer, jangan gunakan unit melebihi kapasitas beban (overload).

VI. PENGOPERASIAN

- 1. Pastikan saklar daya (MCB/MCCB) dalam posisi "OFF" dan tidak ada beban yang terhubung pada terminal output.
- 2. Hubungkan semua peralatan yang akan distabilkan ke terminal output stabilizer.
- 3. Hidupkan saklar daya (MCB/MCCB) ke posisi "ON" dan unit langsung auto ON. Perhatikan panel indikator normal akan menyala dan voltmeter output akan menunjukkan angka sesuai besar tegangan. Unit stabilizer anda siap dioperasikan.
- 4. Untuk mematikan unit, saklar daya (MCB/MCCB) ke posisi "OFF".

VII. TABEL PEMECAHAN INSTALASI

KEJADIAN	KEMUNGKINAN PENYEBAB	SOLUSI
Indikator normal tidak menyala	Unit tidak bekerja	Periksa sambungan input AC. Bila keadaan tetap, hubungi pusat layanan kami.
Indikator Over-V menyala	Tegangan output >250V	Periksa tegangan input apakah diluar batas spesifikasi. Bila masih dalam batas dan keadaan masih tetap sama, hubungi pusat layanan kami
Indikator Under-V menyala	Tegangan output <175V	
Tegangan output tidak stabil	Kerusakan pada unit stabilizer	Hubungi pusat layanan kami.

SERVICE CENTRE ICA

Jln. Pinangsia Raya I No: 22BB Jakarta - 11120 Phone: (021) 6906020 (Hunting)



Notes:

For further information, please visit "www.icaups.co.id".

Catatan

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi "www.icaups.co.id".